

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte na wniosek złożony przez Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn315PE w rurze osłonowej 400PE pod rzeką Sępólna, działka 154, obręb Kulice, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
 - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn315PE w rurze osłonowej 400PE pod rzeką Dobra, działka 24,1 obręb Wierzbiczin, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
 - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn125PE w rurze osłonowej 180PE nad rzeką Dobra, działka 150 obręb Kulice, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie wykopem otwartym w rurze osłonowej (ochronnej).
 - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn225PE w rurze osłonowej 315PE pod rzeką Dobra, działka 241 obręb Wierzbiczin, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
 - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn125PE w rurze osłonowej 280PE pod rzeką Dobra, działka 39 obręb Błądkowo, gmina Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
 - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn180PE w rurze osłonowej 250PE pod rzeką Ukleja, działka 90, obręb Radzim, gmina Radowo Małe, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego,
- w ramach zadania pn. „GAZYFIKACJA MIEJSCOWOŚCI Kulice, Wierzbiczin, Słajfino, Jarchlino, Łosośnica, Radzim, Troszczyń, Błądkowo.”

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Gryficach
Wojciech Łęszczyński

Dostępne publicznie:

1. Tablica ogłoszeń w miejscu
2. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radowo Małe
3. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej
4. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
5. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Goleniowie
6. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łobzie
7. Biuletyn Informacji Publicznej (RZGW w Szczecinie)
8. ZUZ - aa

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 61 § 1 i 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 3 i 4 w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn315PE w rurze osłonowej 400PE pod rzeką Sępólną, działka 154, obręb Kulice, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
 - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn315PE w rurze osłonowej 400PE pod rzeką Dobra, działka 24,1 obręb Wierzbiczin, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
 - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn125PE w rurze osłonowej 180PE nad rzeką Dobra, działka 150 obręb Kulice, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie wykopem otwartym w rurze osłonowej (ochronnej).
 - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn225PE w rurze osłonowej 315PE pod rzeką Dobra, działka 241 obręb Wierzbiczin, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
 - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn125PE w rurze osłonowej 280PE pod rzeką Dobra, działka 39 obręb Błądkowo, gmina Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
 - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn180PE w rurze osłonowej 250PE pod rzeką Ukleja, działka 90, obręb Radzim, gmina Radowo Małe, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego,
- w ramach zadania pn. „GAZYFIKACJA MIEJSCOWOŚCI Kulice, Wierzbiczin, Słajfino, Jarchlino, Łosośnica, Radzim, Troszczyno, Błądkowo.”

Zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam strony postępowania, że przed wydaniem decyzji z zebranymi materiałami można zapoznać się w siedzibie PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach, ul. Nieładzka 9, 72-300 Gryfice – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym możliwej formy udostępnienia pod numerem telefonu: 797 945 414). W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia można wnieść ewentualne uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.

Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego zawiadamiam, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. ze względów formalno-technicznych i czas potrzebny do rozpatrzenia sprawy. Rozstrzygnięcie w sprawie zostanie wydane w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

Pouczenie

Stronie przysługuje prawo wniesienia pönaglenia na bezzczynność lub przewlekłość organu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach, jeżeli:

1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezzczynność);
2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa pönaglenie należy uzasadnić.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Gryficach
Wojciech Leszczyński

Dostępne publicznie:

1. Tablica ogłoszeń w miejscu
2. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radowo Małe
3. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej
4. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
5. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Goleniowie
6. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łobzie
7. Biuletyn Informacji Publicznej (RZGW w Szczecinie)
8. ZUZ - aa