

WÓJT GMINY RADOWO MAŁE

Urząd Gminy w Radowie Małym 21, 72 314 Radowo Małe

Tel. 91 397222, fax. 091 3972159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

Radowo Małe, dnia 22 listopada 2021 r.

IK.6220.04.2021.ELD

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 1a, art. 85 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 784, poz. 922, poz. 1211 i poz. 1551) a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1491), po rozpatrzeniu wniosku inwestora PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51 w obrębie Sienno Dolne, gmina Radowo Małe”**.

1. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51 w obrębie Sienno Dolne, gmina Radowo Małe”.**
2. **Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym w szczególności:**
 - a) zastosować ogrodzenie terenu z zachowaniem minimum 20-centymetrowej wolnej przestrzeni nad gruntem, zapewniającej migrację drobnych gatunków fauny przez teren elektrowni fotowoltaicznej;
 - b) prowadzone na etapie eksploatacji mechaniczne wykaszanie terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycie powierzchni paneli wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków (opóźniając pierwszy pokos do 15 czerwca) oraz poza okresem trwających na terenach sąsiednich gruntów ornych prac polowych, rozpoczynając prace od środkowej do zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej. Koszenie we wcześniejszych terminach należy prowadzić po przeprowadzonej kontroli ornitologicznej wykluczającej lęgi ptaków w granicy farmy;
 - c) na etapie budowy bazę sprzętu oraz materiałów budowlanych wyposażać w szczelną nawierzchnię (np. poprzez zastosowanie geomembrany), zabezpieczającą przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu, a także odpowiednio zorganizować zaplecze socjalne;
 - d) w fazie budowy, w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń;

- e) zapewnić właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na wszystkich etapach przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodując utrudnień komunikacyjnych oraz zapewniając ich sprawny odbiór przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwienia. Należy zabezpieczyć miejsce magazynowania odpadów podczas fazy realizacji przed wpływem czynników atmosferycznych (przed rozwiewaniem);
 - f) zaplecze budowy należy zaopatrzyć w przenośne zbiorniki wybieralne do gromadzenia ścieków bytowych, które będą wywożone przez uprawniony podmiot;
 - g) zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w powierzchnię terenu, z przywróceniem stanu pierwotnego po zakończeniu prac;
 - h) zabrania się wylewania olejów oraz innych substancji niebezpiecznych do gruntu;
 - i) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych stacje kontenerowe powinny być wyposażone w misy olejowe będące w stanie pomieścić 100% oleju, na wypadek awarii i/lub niekontrolowanego wycieku;
 - j) w przypadku odpadów niebezpiecznych należy je składować w specjalnym, zamkniętym lub zadaszonym kontenerze wyposażonym w szczelne pojemniki do magazynowania poszczególnych odpadów lub w przypadku pomieszczenia/miejsca na odpady wyposażać je w posadzkę szczelną i chemoodporną;
 - k) należy przeprowadzać stałą kontrolę sprzętu używanego podczas realizacji inwestycji pod kątem możliwych wycieków i awarii;
 - l) należy przeprowadzać okresowe przeglądy transformatora użytego do realizacji inwestycji na terenie przedmiotowej działki.
- 3. Integralną częścią decyzji jest załącznik nr 1 stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.**

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2021 r. (z późniejszymi uzupełnieniami) inwestor PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa zwrócił się z wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2021 r. do Wójta Gminy Radowo Małe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51 w obrębie Sienno Dolne, gmina Radowo Małe”. Aktualnie dla terenu objętego wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja w myśl § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii określonych organów.

W związku z powyższym zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1491) Wójt Gminy Radowo Małe dnia 22.09.2020 r. pismem znak: IK.6220.04.2021.ELD wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. W oparciu o art. 61 § 4 oraz 49 § 1 Kpa strony postępowania zostały poinformowane o swoich

uprawnieniach i możliwości czynnego udziału w trakcie postępowania, przez możliwość przeglądania akt sprawy, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń.

Jednocześnie Wójt Gminy Radowo Małe na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 784, poz. 922, poz. 1211 i poz. 1551) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o opinię, co do konieczności przeprowadzenia procedury w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach w dniu 05.10.2021 r. pismem znak: SZ.ZZŚ.1.4360.1.192.2021.AZ z dnia 30.09.2021 r. wezwało Wójta Gminy Radowo Małe do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej przez inwestora Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP). W dniu 12.10.2021 r. pismem z dn. 11.10.2021 r. wnioskodawca przedłożył tut. Urzędowi przedmiotowe uzupełnienie do KIP. Pismem z dnia 21.10.2021 r. znak: SZ.ZZŚ.1.4360.1.192.2021.AZ (data wpływu do tut. Urzędu 26.10.2021 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określając warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie w dniu 06.10.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.10.2021 r.) wydał opinię sanitarną znak: ZNS.9022.2.1.36.2021, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 08.10.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie postanowieniem znak: WST-K.4220.345.2021.AW z dnia 07.10.2021 r. wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określając istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 784, poz. 922, poz. 1211 i poz. 1551), po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich Zarządu Zlewni w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, ustalono co następuje:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na montażu do 52 500 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 21 MWp. Inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr 51, obręb Sienno Dolne, Gmina Radowo Małe na powierzchni do 10,62 ha sklasyfikowanej jako grunt orny o niskich klasach bonitacyjnych RIVa, RIVb i RV.

Przedmiotowa instalacja obejmuje następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 21 MWp, w ilości maksymalnej 52 500 sztuk,
- stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli,
- inwertery DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 21 MWp w ilości do 420 sztuk,
- stacje transformatorowe do 21 sztuk,
- pośrednie rozdzielnice napięcia,

- układy pomiarowo- zabezpieczające,
- trasy oraz linie kablowe,
- instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe,
- dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze,
- ogrodzenie, monitoring.

Dla terenu przeznaczonego na realizację planowanej inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Największe zużycie materiałów nastąpi na etapie realizacji inwestycji. Zostaną one zastosowane do montażu konstrukcji wsporczych paneli fotowoltaicznych oraz budowy ogrodzenia. Na etapie budowy farmy zostaną użyte takie materiały jak: piasek i żwir. W trakcie transportu materiałów i montażu elementów farmy fotowoltaicznej wystąpi standardowe zużycie paliwa konieczne do napędu urządzeń i pojazdów transportujących. Ponadto, szacuje się, że na etapie budowy zostaną zużyte takie materiały i urządzenia jak: stal (konstrukcje wsporcze i ogrodzenia), beton (fundamenty dla stacji kontenerowych oraz ogrodzenia), paliwo (źródło energii mechanicznej maszyn), piasek (podsypka, na której będzie przebiegała podziemna trasa kablowa), woda (zużycie na potrzeby socjalno-bytowe osób pracujących przy budowie obiektu). Potencjalne negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko nastąpi w szczególności w fazie budowy farmy. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie negatywnie głównie na warunki akustyczne. Emisja akustyczna będzie typowa dla prac budowlanych, wynikająca z transportu materiałów oraz pracy urządzeń montażowych oraz pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Emisja hałasu będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkoterminowego i chwilowego. Uwzględniając, że inwestor planuje prowadzić prace związane z budową farmy wyłącznie w porze dziennej, nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości związanych z etapem budowy dla okolicznych mieszkańców. Przewiduje się, że prace budowlane potrwają od 4 do 10 miesięcy. Droga na terenie inwestycji będzie posiadać nawierzchnię gruntową ulepszoną (mechanicznie utwardzony grunt). W fazie realizacji inwestycji zużycie wody wynikać będzie z potrzeb socjalno-bytowych osób pracujących przy budowie obiektu. Zaplecze budowy będzie wyposażone w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci przenośnych kabin toaletowych. Ścieki powstałe z użytkowania kabiny toaletowej zostaną odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Odpady płynne powstające w czasie budowy będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych i posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały głównie odpady z budowy. Powstałe odpady nie będą należeć do grupy odpadów niebezpiecznych. Powstające odpady będą zbierane w sposób selektywny, magazynowane w wyznaczonych i przystosowanych do tego miejscach, a następnie przekazywane do wyspecjalizowanych firm zajmujących się ich zagospodarowaniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Etap eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie stanowi źródła emisji zanieczyszczeń, hałasu, ścieków czy innych odpadów stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska. Planowana inwestycja będzie instalacją bezobsługową. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane okresowo. Na etapie pracy instalacji, przewiduje się mycie paneli. Czyszczenie paneli odbywać się będzie przez firmę zewnętrzną przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów. W obecnie stosowanych panelach zastosowana jest powłoka zapobiegająca osadzaniu się pyłów i osadów, w związku z czym czynność mycia paneli może okazać się sporadyczna.

Panele będą wyposażone w powierzchnię antyrefleksyjną, która zmniejsza współczynnik odbicia światła od powierzchni ogniw krzemowych, eliminując efekt tafla wody, w taki sposób, aby przelatujące ptaki nie były oślepiane, ani nie myliły instalacji z powierzchniami zbiorników wodnych. Oddziaływanie akustyczne na etapie eksploatacji

inwestycji nie będzie się wiązać z przekroczeniem standardów akustycznej jakości środowiska. Realizowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem pola oraz promieniowania elektromagnetycznego. Instalacja nie będzie źródłem wytwarzania ścieków ani znacznej ilości odpadów, hałasu oraz innych uciążliwości. Ponadto, ze względu na odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej od analizowanego zamierzenia (około 129 m) oraz lokalizację zadrzewień pomiędzy budynkiem mieszkalnym a terenem inwestycji - nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na okoliczną zabudowę i zdrowie ludzi.

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem używanych substancji i stosowanych technologii, należy uznać, że planowana instalacja nie należy do przedsięwzięć o dużym stopniu lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Ponadto, uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Instalacja fotowoltaiczna nie będzie miała wpływu na zdolności produkcyjne i możliwości racjonalnego gospodarowania terenów przyległych. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Projektowane przedsięwzięcie nie jest położone w granicach powołanych form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) takimi, jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000, a także poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Najbliższy obszar objęty programem Natura 2000, tj. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) pn. „Dorzecze Regi” (kod PLH320049), wyznaczony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych z załącznika I dyrektywy siedliskowej oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk z załącznika II dyrektywy siedliskowej, znajduje się około 1,30 km od granic obszaru inwestycyjnego. Obszar specjalnej ochrony ptasiej „Ostoja Ińska” (kod PLB320008) znajduje się ok. 4,12 km od terenu inwestycji. Teren inwestycyjny znajduje się poza przebiegiem głównych korytarzy ekologicznych. Prawdopodobieństwo występowania znacząco negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz korytarzy ekologicznych w wyniku realizacji inwestycji jest niewielkie. W miejscu realizacji projektowanego przedsięwzięcia nie wykształciły się chronione siedliska przyrodnicze, nie zidentyfikowano również stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. Z przedłożonych informacji wynika, że w związku z realizacją prac budowlanych nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Uwzględniając powyższe oraz mając na uwadze rodzaj i charakter przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na gruntach użytkowanych dotychczas rolniczo, nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania (na etapie realizacji i eksploatacji) na bioróżnorodność, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy i ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. W granicach bezpośredniego i pośredniego oddziaływania inwestycji nie stwierdza się obszarów, na których w związku z planowaną inwestycją, przekroczone zostałyby standardy jakości środowiska.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju Rzeczypospolitej Polskiej oraz w znacznej odległości od granicy państwa, należy więc wykluczyć ewentualne transgraniczne oddziaływanie inwestycji na poszczególne elementy przyrodnicze. Ponadto, mając na względzie charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi okolicznymi przedsięwzięciami, realizowanymi lub zrealizowanymi, mogącymi powodować wystąpienie znacznych uciążliwości dla środowiska. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza: obszarami górskimi, obszarami wybrzeża morskiego i środowiska morskiego, obszarami siedlisk lęgowych, strefą ochronną ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior.

Uwzględniając zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji. W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione. Funkcjonowanie projektowanej farmy fotowoltaicznej nie wpłynie na pogorszenie standardów jakości środowiska, natomiast bezpośrednio przyczyni się do ochrony powietrza poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, a także załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...).
2. Niniejsza decyzja zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) ważna jest przez 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu do 10 lat, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Radowa Małego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 127a §1 i §2 Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Wójt
Mariusz Sira**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. PCWO ENERGY PROJEKT SP. z o.o.,
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 ustawy kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Niepodległości 66/2, 73-150 Łobez,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach, ul. Nickładzka 9, 72-300 Gryfice.
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radowo Małe,
5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radowo Małe.

Sprawę prowadzi:

Ewelina Lew-Dadan – podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury komunalnej.

tel.: 515 280 248

e-mail: elew@radowomale.pl

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471, poz. 1565, poz. 2023 i poz. 2369 oraz z 2021 r. poz. 72 i poz. 694) pobrano opłatę za wydanie decyzji środowiskowej w wysokości 205,00 zł.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51w obrębie Sienno Dolne, gmina Radowo Małe.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Celem planowanej inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej, która wytwarzać będzie energię elektryczną przy wykorzystaniu odnawialnego źródła energii, jakim jest energia słoneczna. Wyprodukowana energia elektryczna będzie następnie przekazywana do sieci elektroenergetycznej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 51 obręb Sienno Dolne, gm. Radowo Małe o powierzchni 10,64 ha. Powierzchnia terenu przeznaczona do celów realizacji inwestycji będzie wynosić do 10,62 ha. Teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia stanowią gleby orne o niskich klasach bonitacyjnych. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ponad 129 m, w kierunku południowo-wschodnim. Najbliższy obszar objęty programem Natura 2000 pn. „Dorzecze Regi”, wyznaczony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych znajduje się około 1,30 km od granic obszaru inwestycyjnego. Obszar specjalnej ochrony ptasiej „Ostoja Ińska”, znajduje się ok. 4,12 km od terenu inwestycji. Teren inwestycyjny przebiega poza głównymi korytarzami ekologicznymi. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie inwestycji nie powstaną drogi utwardzone. Droga dojazdowa na teren przedsięwzięcia będzie posiadać nawierzchnię gruntową ulepszoną. Dokładna długość drogi zostanie określona na etapie realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja obejmuje montaż do 52 500 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 21 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w postaci:

- stalowych, ocynkowanych konstrukcji i elementów montażowych do instalacji paneli,
- paneli DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 21 MWp ilości do 420 sztuk,
- stacji transformatorowych do 21 sztuk,
- pośrednich rozdzielnic napięcia,
- układów pomiarowo -zabezpieczających,
- tras oraz linii kablowych,
- instalacji odgromowych, przepięciowych oraz przetężeniowych,
- dodatkowego oprzyrządowania pomocniczego,
- ogrodzenia, monitoringu.

Panele zostaną podłączone do inwerterów o łącznej mocy do 21 MWp, zamieniających prąd stały na przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej. Urządzenia przetwarzające prąd będą umieszczane w stacjach kontenerowych usadowionych na gruncie, bądź bezpośrednio pod panelami. Wysokość konstrukcji wsporczej wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosić będzie maksymalnie do 4 m wysokości. Panele wyposażone zostaną w powłokę antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia czy oślepienia.

Planowana instalacja będzie działać bezobsługowo. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane okresowo. Ogniwa fotowoltaiczne ani infrastruktura towarzysząca w trakcie eksploatacji nie są źródłem hałasu ani zanieczyszczeń. Nie przewiduje się lokalizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, dostarczających energię lub przyłączy gazowych.