

IB.271.15.2022.SzS

Gmina Radowo Małe

Radowo Małe 21

72-314 Radowo Małe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym ”

Pytanie 1.

W dokumentacji pfu zaproponowane zostały oczyszczalnie, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach na przykład sbr – osad czynny?

Odp. Zamawiający podtrzymuje stanowisko wyrażone w PFU

Pytanie 2.

W dokumentacji pfu zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton?

Odp. Zamawiający podtrzymuje stanowisko wyrażone w PFU

Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które dla wielkości 1500rIm nie funkcjonują na innych obiektach.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych.

Z poważaniem