

IB.271.15.2022.SzS

Gmina Radowo Małe

Radowo Małe 21

72-314 Radowo Małe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym ”

Pytanie 1

Czy w gminie Radowo Małe funkcjonuje system SCADA

Odp. Obecnie nie funkcjonuje żaden system monitoringu.

Pytanie 2

Czy projektowaną oczyszczalnię należy objąć systemem wizualizacyjnym ?

Odp. Tak (oczyszczalnię i główną przepompownię)

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zupełnie nowego systemu wizualizacyjnego dla budowanej oczyszczalni ? Jeśli tak : **Odp. TAK**

- czy ma to być system stacjonarny – SCADA wykonana lokalnie w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Stanowisko wyposażone w nowy komputer PC i nowe stanowisko SCADA

Odp. Tak

- czy może to być system zdalny – aplikacja umieszczona w chmurze na zdalnym serwerze. Dostęp do aplikacji wizualizacyjnej poprzez przeglądarkę stron www.

Odp. Nie

Pytanie 4

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza wykonania odrębnego systemu a istnieje system monitoringu to prosimy o informację kto u Państwa wykonuje i administruje aplikację wizualizacyjną , na jakim sprzęcie i jaki jest producent środowiska SCADA

Odp. Obecnie nie istnieje system monitoringu.

Pytanie 5

Czy przepompowanie główną objąć systemem wizualizacji i monitoringu ?

Odp. Tak

Z poważaniem