

IB.271.15.2022.SzS

Gmina Radowo Małe

Radowo Małe 21

72-314 Radowo Małe

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa
lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej
w Radowie Małym ”**

Pytanie 1

Jak aktualnie jest zasilany obiekt i czy aktualna moc jest wystarczająca do zasilania nowoprojektowanych obiektów technologicznych?

Odp. Obecnie energię dostarcza ENEA przyłączy posiada :

Moc umowna 24 KW

Zabezpieczenie przelicznikowe 40 A

Zużyta moc w roku 2021 18 232 kWh

Dokładne zapotrzebowanie na energię będzie określone w projekcie, dopiero na etapie projektowania będzie można rozstrzygnąć czy obecne przyłącze jest wystarczające .

Z poważaniem