



WÓJT GMINY RADOWO MAŁE

Urząd Gminy w Radowie Małym 21, 72 314 Radowo Małe

Tel.091 397222, fax. 091 3972159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

Radowo Małe, 4 sierpnia 2022 r.

IK.6220.06.2022.ELD

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 1a, art. 85 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1260 i poz. 1261) a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301), po rozpatrzeniu wniosku inwestora PVE 98 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 53/3 w obrębie Pogorzelica w Gminie Radowo Małe”**.

1. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 53/3 w obrębie Pogorzelica w Gminie Radowo Małe”.**
2. **Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym w szczególności:**
 - a. na czas przerw roboczych zabezpieczyć wykopy budowlane przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt. Regularnie kontrolować teren prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich zwierząt. Wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów należy przenieść w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa;
 - b. ogrodzenie terenu inwestycyjnego wykonać z pozostawieniem minimum 20 cm wolnej przestrzeni nad gruntem, w celu umożliwienia wędrówki drobnym zwierzętom;
 - c. zastosować ogrodzenie pozbawione zakończeń ostrymi elementami w postaci kolców czy drutu kolczastego;
 - d. zastosować ogniwa fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;
 - e. w przypadku konieczności mechanicznego wykaszania terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycia powierzchni paneli w okresie lęgowym awifauny,

- czynności te wykonać po przeprowadzeniu przez eksperta przyrodnika przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych. Prace należy rozpoczynać od środkowej do zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej;
- f. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować oświetlenia terenu farmy fotowoltaicznej w porze nocnej;
 - g. w przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracji wodnej prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich i zachować urządzenia. Dla zachowania ich prawidłowego funkcjonowania, należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody, a w przypadku ich uszkodzenia inwestor zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń, w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowej funkcji tych urządzeń;
 - h. na etapie budowy bazę sprzętu oraz materiałów budowlanych wyposażyć w szczelną nawierzchnię (np. poprzez zastosowanie geomembrany), zabezpieczającą przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu, a także odpowiednio zorganizować zaplecze socjalne;
 - i. w fazie budowy, w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń;
 - j. zapewnić właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na wszystkich etapach przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodując utrudnień komunikacyjnych oraz zapewniając ich sprawny odbiór przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwienia. Należy zabezpieczyć miejsce magazynowania odpadów podczas fazy realizacji przed wpływem czynników atmosferycznych (przed rozwiewaniem);
 - k. zaplecze budowy należy zaopatrzyć w przenośne zbiorniki wybieralne do gromadzenia ścieków bytowych, które będą wywożone przez uprawniony podmiot;
 - l. zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w powierzchnię terenu, z przywróceniem stanu pierwotnego po zakończeniu prac;
 - m. zabrania się wylewania olejów oraz innych substancji niebezpiecznych do gruntu;
 - n. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych stacje kontenerowe powinny być wyposażone w misy olejowe będące w stanie pomieścić 100% oleju, na wypadek awarii i/lub niekontrolowanego wycieku;
 - o. w przypadku odpadów niebezpiecznych należy je składować w specjalnym, zamkniętym lub zadaszonym kontenerze wyposażonym w szczelne pojemniki do magazynowania poszczególnych odpadów lub w przypadku pomieszczenia/miejsca na odpady wyposażyć je w posadzkę szczelną i chemoodporną;
 - p. należy przeprowadzać stałą kontrolę sprzętu używanego podczas realizacji inwestycji pod kątem możliwych wycieków i awarii;

- q. należy przeprowadzać okresowe przeglądy transformatorów użytych do realizacji inwestycji na terenie przedmiotowej działki.

3. Integralną częścią decyzji jest załącznik nr 1 stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Prezes Zarządu PVE 98 Sp. z o.o.- Michał Czajkowski wystąpił w dniu 22.06.2022 r. do Wójta Gminy Radowo Małe z wnioskiem z dnia 17.06.2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 53/3 w obrębie Pogorzelica w Gminie Radowo Małe”. Aktualnie dla terenu objętego wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja w myśl § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii określonych organów.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301) Wójt Gminy Radowo Małe dnia 27.06.2022 r. pismem znak: IK.6220.06.2022.ELD wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. W oparciu o art. 61 § 4 oraz 49 § 1 Kpa strony postępowania zostały poinformowane o swoich uprawnieniach i możliwości czynnego udziału w trakcie postępowania, przez możliwość przeglądania akt sprawy, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń.

Jednocześnie Wójt Gminy Radowo Małe na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1260 i poz. 1261) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o opinię, co do konieczności przeprowadzenia procedury w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pismem z dnia 06.07.2022 r. znak: SZ.ZZŚ.1.4360.140.2022.AŚ (data wpływu do tut. Urzędu 08.07.2022 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określając warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie w dniu 11.07.2022 r. wydał opinię sanitarną znak: ZNS.9022.2.1.37.2022, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie postanowieniem znak: WST-K.4220.264.2022.NK z dnia 11.07.2022 r. wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określając istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1260 i poz. 1261), po przeanalizowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich Zarządu Zlewni w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, ustalono co następuje:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na montażu do około 36 000 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW. Inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr ewid. 53/3 obręb Pogorzelica, gmina Radowo Małe. Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 6,22 ha i w całości zostanie zajęta pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Na terenie działki inwestycyjnej występują grunty orne (RIVa, RIVb, RV).

Przedmiotowa instalacja obejmuje następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne o mocy 200 – 2000 Wp - w ilości maksymalnej 36 000 szt. o łącznej mocy do 8 MW (do 4 500 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy),
- wolnostojące konstrukcje wsporcze zamontowane pod kątem do 60° na wysokości do 5 m,
- inwertery do 112 szt. (14 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy),
- stacje transformatorowe do 8 szt. (1 stacja na 1 MW zainstalowanej mocy),
- linie kablowe,
- magazyny energii do 8 szt., o łącznej mocy do 8 MW (do 1 magazynu energii na 1 MW zainstalowanej mocy),
- droga wewnętrzna,
- system monitoringu i alarmu,
- ogrodzenie.

Dla terenu przeznaczonego na realizację planowanej inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Potencjalne negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko nastąpi w szczególności w fazie budowy farmy. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie negatywnie głównie na warunki akustyczne. Emisja akustyczna będzie typowa dla prac budowlanych, wynikająca z transportu materiałów oraz pracy urządzeń montażowych oraz pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Emisja hałasu będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkoterminowego i lokalnego. Uwzględniając, że inwestor planuje prowadzić prace związane z budową farmy wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach 6:00-22:00, nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości związanych z etapem budowy dla okolicznych mieszkańców. Przewiduje się, że prace budowlane potrwać do 12 miesięcy. W fazie realizacji inwestycji zużycie wody wynikać będzie z potrzeb socjalno-bytowych osób pracujących przy budowie obiektu. Zaplecze budowy będzie wyposażone w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci przenośnych kabin toaletowych. Ścieki powstałe z użytkowania kabiny toaletowej zostaną odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Odpady płynne powstające w czasie budowy będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych i posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały głównie odpady z budowy. Powstające odpady w tym odpady niebezpieczne będą zbierane w sposób selektywny, magazynowane w wyznaczonych i przystosowanych do tego miejscach, a następnie przekazywane do wyspecjalizowanych firm zajmujących się ich zagospodarowaniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. W trakcie realizacji inwestycji nastąpi usunięcie szaty roślinnej związane z przekształceniami terenu, w szczególności zmieni się sposób gospodarowania gruntem. Obszar pod panelami oraz między rzędami paneli stanowić będzie łąkę, czyli powierzchnię biologicznie czynną. Teren inwestycji planuje się obsiać rodzimymi gatunkami traw. Na potrzeby realizacji inwestycji nie przewiduje się potrzeby usuwania drzew. Reasumując, oddziaływania na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej.

Etap eksploatacji farmy fotowoltaicznej będzie stanowić nieznaczne źródła emisji zanieczyszczeń, hałasu, ścieków czy innych odpadów stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska. Na etapie eksploatacji przewiduje się powstanie nieznacznych ilości odpadów związanych z funkcjonowaniem farm. Wytwarzane odpady będą magazynowane w kontenerach w miejscach do tego wyznaczanych, następnie będą przekazywane podmiotom prowadzącym procesy odzysku bądź unieszkodliwiania. Planowana inwestycja będzie instalacją bezobsługową. Na etapie pracy instalacji panele fotowoltaiczne będą czyszczone na sucho za pomocą specjalnych szczot lub umyte wodą dowożoną beczkowitzem za pomocą myjki ciśnieniowej i szczotki bez żadnych środków chemicznych. Woda z czyszczenia paneli stanowić będzie opad atmosferyczny. Panele będą wyposażone w powierzchnię antyrefleksyjną, która zmniejsza współczynnik odbicia światła od powierzchni ogniw krzemowych, eliminując efekt tafla wody, w taki sposób, aby przelatujące ptaki nie były oślepiane, ani nie myliły instalacji z powierzchniami zbiorników wodnych. Oddziaływanie akustyczne na etapie eksploatacji inwestycji nie będzie się wiązać z przekroczeniem standardów akustycznej jakości środowiska. Zastosowane transformatory zostaną umieszczone w zabudowie kontenerowej co znacznie ograniczy emisję hałasu do środowiska. Realizowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem pola oraz promieniowania elektromagnetycznego.

Instalacja nie będzie źródłem wytwarzania ścieków ani znacznej ilości odpadów, hałasu oraz innych uciążliwości. Ponadto, ze względu na odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej od analizowanego zamierzenia (około 20 m) nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na okoliczną zabudowę i zdrowie ludzi.

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem używanych substancji i stosowanych technologii, należy uznać, że planowana instalacja nie należy do przedsięwzięć o dużym stopniu lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Ponadto, uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Instalacja fotowoltaiczna nie będzie miała wpływu na zdolności produkcyjne i możliwości racjonalnego gospodarowania terenów przyległych. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Projektowane przedsięwzięcie nie jest położone w granicach powołanych form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916) takich jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000, a także poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Najbliższy obszar objęty programem Natura 2000, tj. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) pn. „Dorzecze Regi” (kod PLH320049), wyznaczony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych z załącznika I dyrektywy siedliskowej oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk z załącznika II dyrektywy siedliskowej, znajduje się około 3,03 km w kierunku południowo-zachodnim od granic obszaru inwestycyjnego. Obszar specjalnej ochrony ptasiej „Ostoja Ińska” (kod PLB320008) znajduje się ok. 3,67 km od terenu inwestycji. Teren przedsięwzięcia znajduje się poza przebiegiem głównych korytarzy ekologicznych. Prawdopodobieństwo występowania znacząco negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz korytarzy ekologicznych w wyniku realizacji inwestycji jest niewielkie.

Teren inwestycji znajduje się w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) *Piaskowa* kod: RW60001742569 oraz w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) kod: PLGW60008. JCWP *Piaskowa* to naturalna część wód, która charakteryzuje się dobrym stanem ogólnym, którą określono jako niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego i powyżej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego składu chemicznego. JCWPd również charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód tej JCWPd.

Ze względu na nieznaczny zasięg przedsięwzięcia (charakter lokalny) przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodno-gruntowe oraz realizację

celów środowiskowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967). Ponadto, w wyniku analizy badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby opracowania „Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego” (BKP, Szczecin 2010 r.) w miejscu przedsięwzięcia oraz w jego otoczeniu nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych.

Uwzględniając powyższe oraz mając na uwadze rodzaj i charakter przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na gruntach użytkowanych dotychczas rolniczo, nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania (na etapie realizacji i eksploatacji) na bioróżnorodność, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy i ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju Rzeczypospolitej Polskiej oraz w znacznej odległości od granicy państwa, należy więc wykluczyć ewentualne transgraniczne oddziaływanie inwestycji na poszczególne elementy przyrodnicze.

Najbliższa farma fotowoltaiczna (o mocy do 2 MW) planowana jest na działce nr 68 obręb Pogorzelica w odległości ok. 400 m od miejsca lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Mając na względzie znaczną odległość, charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi okolicznymi przedsięwzięciami, realizowanymi lub zrealizowanymi, mogącymi powodować wystąpienie znacznych uciążliwości dla środowiska. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza: obszarami góorskimi, obszarami wybrzeża morskiego i środowiska morskiego, obszarami siedlisk lęgowych, strefą ochronną ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Uwzględniając zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione.

Funkcjonowanie projektowanej farmy fotowoltaicznej nie wpłynie na pogorszenie standardów jakości środowiska, natomiast bezpośrednio przyczyni się do ochrony powietrza poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, a także załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...).
2. Niniejsza decyzja zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) ważna jest przez 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu do 10 lat, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Radowa Małego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 127a §1 i §2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. PVE 98 Sp. z o. o.,
ul. J. J. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz.
2. **Strony postępowania poprzez obwieszczenie** w trybie art. 49 ustawy kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Niepodległości 66/2, 73-150 Łobez.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach,
ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice,
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radowo Małe.
5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radowo Małe.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1000 i poz. 1718 oraz z 2022 r. poz. 91, poz. 655, poz. 764, poz. 830 i poz. 1301) pobrano opłatę za wydanie decyzji środowiskowej w wysokości 205,00 zł.

Charakterystyka przedsięwzięcia

„Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 53/3 w obrębie Pogorzelica w Gminie Radowo Małe”.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Celem planowanej inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej, która wytwarzać będzie energię elektryczną przy wykorzystaniu odnawialnego źródła energii, jakim jest energia słoneczna. Wyprodukowana energia elektryczna będzie następnie przekazywana do sieci elektroenergetycznej. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr ewid. 53/3 obręb Pogorzelica, gm. Radowo Małe o powierzchni 6,22 ha. Inwestycja będzie zajmować teren całej działki. Teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia stanowią grunty orne oznaczone jako RIVa, RIVb, RV. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości około 20 m na wschód od terenu inwestycji. Najbliższy obszar objęty programem Natura 2000 pn. „Dorzecze Regi”, wyznaczony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych znajduje się około 3,03 km od granic obszaru inwestycyjnego. Obszar specjalnej ochrony ptasiej „Ostoja Ińska”, znajduje się około 3,67 km od terenu przedsięwzięcia. Teren inwestycyjny przebiega poza głównymi korytarzami ekologicznymi. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja obejmuje montaż do 36 000 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w postaci:

- paneli fotowoltaicznych o mocy 200 – 2000 Wp - w ilości maksymalnej 36 000 szt. o łącznej mocy do 8 MW (do 4 500 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy),
- wolnostojących konstrukcji wsporczych zamontowanych pod kątem do 60° na wysokości do 5 m,
- inwerterów do 112 szt. (14 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy),
- stacji transformatorowych do 8 szt. (1 stacja na 1 MW zainstalowanej mocy),
- linii kablowych,
- magazynów energii do 8 szt., o łącznej mocy do 8 MW (do 1 magazynu energii na 1 MW zainstalowanej mocy),
- drogi wewnętrznej,
- systemu monitoringu i alarmu,
- ogrodzenia.

Urządzenia przetwarzające prąd będą umieszczane w stacjach kontenerowych usadowionych na gruncie. Panele wyposażone zostaną w powłokę antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia czy oślepienia. Planowana instalacja będzie działać bezobsługowo. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane okresowo. Ogniwa fotowoltaiczne ani infrastruktura towarzysząca w trakcie eksploatacji nie są źródłem hałasu ani zanieczyszczeń. Nie przewiduje się lokalizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, dostarczających energię lub przyłączy gazowych.