



Wójt Gminy Radowo Małe
Radowo Małe 21, 72-314 Radowo Małe,
Tel. 91 3972222; fax 91 39 721 59

Radowo Małe, dnia 14.09.2023 r.

Nasz znak: IB.152.02.2023.SzS

**Mieszkańcy budynków mieszkalnych
nr 27, 28, 28a w Radowie Małym**

Odpowiadając na petycję mieszkańców posesji nr 27, 28, 28a w Radowie Małym dotyczącej modernizacji sieci wodociągowej do w/w posesji informuję, że po dokonanej analizie instalacji oraz odbyciu wizji w terenie z pracownikiem technicznym oraz kierownikiem działu technicznego przedsiębiorstwa - Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie, dla zapewnienia większej przepustowości ze zwiększonym ciśnieniem bieżącej wody, należałoby przebudować część istniejącej instalacji zasilającej objęte przedmiotową petycją posesje. Stan techniczny przyłącza wodociągowego do w/w posesji przedstawia się następująco: wykonano je ponad 50 lat temu, ma długość ok 45 metrów, wykonane z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 32 mm, jedno przyłącze zasila cztery budynki 27, 27A, 28 i 28A. Po przeprowadzeniu pełnej analizy stanu technicznego istniejącego przyłącza należy stwierdzić, że brak jest możliwości technicznych zwiększenia przepustowości istniejącego przyłącza wody przez Gminę gdyż jego modernizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie właścicieli nieruchomości które są z niego zasilane. Jedynym sposobem który zapewni i przy okazji zabezpieczy niezbędną ilość wody do celów przeciwpożarowych jest budowa odcinka sieci wodociągowej do drogi gminnej tj. działki nr 191/4 zakończonej węzłem hydrantowym. Wybudowana sieć zapewniłaby odpowiednią ilość wody i odpowiednie ciśnienie do ww. posesji, a także umożliwiłaby podłączenie kolejnych budynków nr 29 i 29A, w których jak wynika z naszych informacji ciśnienie wody jest też niskie.

Biorąc pod uwagę powyższe po wstępnym szacowaniu kosztów informuję, że koszt przebudowy wyniósłby około 100 tysięcy złotych. Wykonanie przedmiotowej inwestycji zostanie wzięte pod rozwagę przy ustalaniu budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2024 lub będą szukał środków zewnętrznych z których można byłoby wybudować nową sieć.

Wójt Gminy Radowo Małe