

Radowo Małe, dn. 2.07.2024 r.

Gmina Radowo Małe
Radowo Małe 21
72-314 Radowo Małe

IB.ZP.271.2.6.2024.SzS

**Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym”
w formule zaprojektuj i wybuduj**

Pytanie 1

W PFU Zamawiający wskazał w pkt 2.1.. oraz 2.1.2, że w ramach zamówienia należy wymienić
Proszę o podanie dokładnej tabliczki znamionowej obecnego urządzenia i dołączenia DTR.

Odpowiedź :

Nie dysponujemy tabliczką znamionową.

Pytanie 2

Jeżeli budynek jest w trakcie termomodernizacji to czy posiadają Państwo certyfikat energetyczny budynku? Chodzi tu o OZC budynku (etykietę energetyczną budynku po modernizacji). Pomoże to w dobraniu odpowiedniego urządzenia.

Odpowiedź:

Nie posiadamy certyfikatu energetycznego budynku.

Pytanie 3

Czy instalacja elektryczna jest zmodernizowana i można podłączyć do niej urządzenia o tak dużej mocy?

Odpowiedź:

Dla potrzeb instalacji urządzeń wykonać instalację elektryczną zasilającą przewidzianą do montażu urządzeń.

Pytanie 4

Proszę o podanie mocy umownej budynku Szkoły i Urzędu Gminy

Odpowiedź:

Moc umowna:

- budynku Urzędu Gminy 32 kW,
- budynku Szkoły 76 kW.

Pytanie 5

Co w przypadku, kiedy proces zmiany mocy umownej będzie się wydłużał? Obecnie może to być nawet powyżej 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Należy to uwzględnić w ofercie.

Pytanie 6

Czy przed opracowaniem planu zagospodarowania terenu zostały wykonane badania gruntu?

Odpowiedź:

Nie zostały wykonane badania gruntu

Pytanie 7

Jakie są wymagania dotyczące materiału z którego zostanie wykonana izolacja dachu?

Odpowiedź:

Izolację wykonać zgodnie z wytycznymi PFU, do uzyskania wymaganego współczynnika przewodzenia ciepła przegrody, przyjęta technologia ocieplenia winna minimalizować powstawanie mostków liniowych

Pytanie 8

Czy zamawiający wymaga wybudowanie ogrodzenia w celu ochrony klimatyzacji VRF przed osobami postronnymi?

Odpowiedź:

Tak, agregat skraplający jednostki klimatyzacji wygrodzić z zastosowaniem ogrodzenia panelowego 8/6/8 mm wys min. 1,8 m.

Pytanie 9

Co w przypadku gdy elementy zielone krajobrazu(drzewa, krzewy) uniemożliwiają poprawne wykonanie odwiertów?

Odpowiedź:

Odwiert lokalizować z pominięciem kolizji z istniejącymi drzewami i krzewami w przypadku kiedy uniknięcie kolizji jest niemożliwe, Wykonawca winien uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę drzewa lub krzewu.

***z up. Wójta Gminy Radowo Małe
Monika Jarzębska
Sekretarz***