

Radowo Małe, dn. 25.09.2024 r.

Gmina Radowo Małe  
Radowo Małe 21  
72-314 Radowo Małe

IB.ZP.271.2.10.2024.SzS

**„WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W RADOWIE MAŁYM” w formule zaprojektuj i wybuduj .**

***Pytanie 1***

Proszę o wskazanie na mapie zagospodarowania przyłączy z rur preizolowanych podlegających wymianie?

***Odpowiedź :***

Wymianie podlega instalacja ciepła pomiędzy kotłownią a budynkiem Hali sportowej, mapa w załączeniu.

***Pytanie 2***

Czy w ofercie ująć koszty zwiększenia mocy przyłączeniowej (obecnie 76kW)? Wiążą się z tym poważne, nieznane koszty, zależne od warunków przyłączeniowych, o które Państwo nie wystąpili. Moc przyłączeniowa fotowoltaiki to 100 kW ale moc potrzebna dla pracy pomp ciepła jest dużo wyższa biorąc pod uwagę, że prądy rozruchowe pomp to 110A dla jednej pompy (z układem łagodnego rozruchu) co sumarycznie daje 273A co daje przyłączy o mocy 190 kW. Jak wykonawca ma oszacować koszty wykonania nowego przyłączenia nie znając warunków przyłączeniowych ?

***Odpowiedź:***

Zgodnie z zapisami PFU pkt. 2.2.2. i 5.3 część I, oraz pkt 4.8 część III, Wykonawca winien w ofercie ująć koszty związane z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla pomieszczenia kotłowni z projektowaną kaskadą pomp ciepła. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przyłącza, zwiększeniem mocy przyłączeniowej ponosi Wykonawca i powinny zostać ujęte w cenie ofertowej.

***Wójta Gminy Radowo Małe***