

Gmina Radowo Małe
Radowo Małe 21
72-314 Radowo Małe

IB.ZP.271.2.10.2024.SzS

„WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOWIE MAŁYM” w formule zaprojektuj i wybuduj .

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w kaskadzie więcej niż trzech pomp i o innych mocach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 2

W celu zachować zasad uczciwej konkurencji i aby ubiegający się o zamówienie Wykonawcy mieli możliwość zaproponowania urządzeń równoważnych, prosimy o wskazanie, który z podanych parametrów pomp ciepła należy traktować jako parametr nadrzędny.

Odp. Przewidziane do wbudowania pompy ciepła winny spełniać wszystkie parametry wskazane w PFU

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac wchodzi również wymiana istniejącej instalacji c.o. i grzejników w budynkach szkoły podstawowej, budynku przedszkola, natomiast w budynku hali sportowej wymiana istniejących grzejników i aparatów grzewczo wentylacyjnych.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w zakres prac wchodzi również wymiana istniejącej instalacji c.o. i grzejników w budynkach szkoły podstawowej, budynku przedszkola, natomiast w budynku hali sportowej wymiana istniejących grzejników i aparatów grzewczo wentylacyjnych.

Pytanie 4

Prosimy o podanie danych technicznych zamontowanych w hali aparatów grzewczo wentylacyjnych.

Odp. Zamawiający nie dysponuje informacjami na temat danych technicznych zamontowanych w hali aparatów grzewczo – wentylacyjnych.

Pytanie 5

Ponieważ, Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o: rzuty kondygnacji, przekroje budynków, rzuty dachów, rzut kotłowni z technologią. Uzupełniona dokumentacja ułatwi Wykonawcom szacowanie wartości robót i pozwoli na przygotowanie oferty w sposób rzetelny i odpowiedzialny.

Odp. Zamawiający nie dysponuje rzutami kondygnacji, przekrojami budynków, rzutami dachów oraz rzutem kotłowni z technologią. Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej jednak oferent przed złożeniem oferty może ją wykonać.

Wójta Gminy Radowo Małe