

Radowo Małe, dn. 08.10.2024 r.

Gmina Radowo Małe
Radowo Małe 21
72-314 Radowo Małe

IB.ZP.271.2.10.2024.SzS

**„WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W RADOWIE MAŁYM” w formule zaprojektuj i wybuduj .**

Pytanie 1

Zgodnie z informacją od ENEA zaprojektowanie nowej linii zasilającej dla inwestycji o mocy 170 kW trwa 12 miesięcy i do tego 6 miesięcy na wykonanie nowego przyłącza. Co daje nam termin realizacji rzędu 18 miesięcy. Istnieje alternatywa wykonania przez nas inwestycji wcześniej i następnie oczekiwanie na przyłączy z ENEA.

Odp.

Wykonanie przyłącza energetycznego względnie zwiększenie mocy przyłączeniowej jest częścią składową całego zamówienia, przyłączy musi zostać wykonane do czasu zakończenia inwestycji.

.

Wójta Gminy Radowo Małe