



Gmina Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 39 72159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

Radowo Małe, 28.10.2024 r.

IB.ZP.271.2.13.2024.SzS

**„WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOWIE MAŁYM”
w formule zaprojektuj i wybuduj.**

1. Prosimy o potwierdzenie , że zakresem postępowania objęte są tylko roboty dotyczące Szkoły Podstawowej.
Odpowiedź : zakres postępowania obejmuje tylko roboty dotyczące Szkoły Podstawowej.
2. Czy materiały z demontaży należy przekazać Inwestorowi czy pozostają do dyspozycji Wykonawcy?
Odpowiedź : Materiał z demontażu należy przekazać Inwestorowi.
3. Prosimy o podanie długości odcinka zewnętrznej sieci ciepłej z rur preizolowanych.
Odpowiedź : W stanie istniejącym długość odcinka instalacji ciepłej pomiędzy budynkiem kotłowni a salą wynosi 102 m.
4. Czy pomieszczenie kotłowni należy poddać gruntownemu remontowi, tzn. wymienić pytki, uzupełnić tynki, pomalować , czy tylko je „odświeżyć” np. malując ściany ?
Odpowiedź : pomieszczenie kotłowni należy poddać gruntownemu remontowi.
5. Czy grzejniki w pomieszczeniach gdzie będą przebywać dzieci mają mieć zamontowane osłony?
Odpowiedź : grzejniki w pomieszczeniach gdzie będą przebywać dzieci mają mieć zamontowane osłony.
6. Czy nowa instalacja c.o ma być układana natynkowo czy w zabudowach z płyt g.k ? Jeżeli w zabudowie z płyt to wszędzie czy tylko na korytarzach i salach lekcyjnych?
Odpowiedź: Instalację centralnego ogrzewania wykonać jako podtynkową lub w zabudowie w systemie z płyt G-K. Podejścia gałęzek pod grzejniki wykonać jako natynkowe. Wykonać należy prace tynkarskie, gładzie oraz prace malarskie w zakresie wykonywanych zabudów instalacji c.o. Kolorystykę zabudowy dostosować do istniejącej.

***z up. Wójta Gminy Radowo Małe
Monika Jarzębska
Sekretarz***